

**Fra:** Anne Grete Mosti (mosann@gildeskal.kommune.no)

**Sendt:** 08.08.2018 12:28:23

**Til:** Postmottak

**Kopi:**

**Emne:** Re: VS: Innetemperaturer på GIBOS

**Vedlegg:**

**Fra:** Audhild Duvsete

**Sendt:** 29. juli 2018 13:02

**Til:** Lena Sandnes <[sanlen@gildeskal.kommune.no](mailto:sanlen@gildeskal.kommune.no)>; Anne Grete Mosti <[mosann@gildeskal.kommune.no](mailto:mosann@gildeskal.kommune.no)>; John Olaf Johansen <[johjoh@gildeskal.kommune.no](mailto:johjoh@gildeskal.kommune.no)>

**Kopi:** Postmottak <[postmottak@gildeskal.kommune.no](mailto:postmottak@gildeskal.kommune.no)>

**Emne:** Innetemperaturer på GIBOS

Innholdet i denne mail bes orienteres om i AMU.

Som verneombud v/GIBOS har jeg i helgen fått **mange** henvendelser fra ansatte angående innetemperaturer i arbeidslokalene. Dette gjelder både pasientrommene, men også kjøkken / stue der ansatte og pasienter oppholder seg store deler av dagen.

Det har vært og er temperaturer på mellom 28<sup>o</sup> C – 39<sup>o</sup> C , noe som er svært ubehagelig for pasientene, men spesielt for ansatte som skal jobbe under slike forhold!

Man har i helga gjort hva man kan for å avhjelpe situasjonen ved å holde dører og vinduer oppe. Man har tatt frem alt man kunne finne av vifter og fordelt på avdelingene.

Det stilles spørsmål ved hva som vil bli gjort i forhold til:

1. Ventilasjonsanlegget
2. Utvendig solavskjerming

Arbeidstilsynet sier at «Arbeidsgiver har et ansvar for å planlegge og tilrettelegge for forventede temperaturvariasjoner sommer og vinter».

Mvh

Verneombud v/ Gibos

Audhild Duvsete